

תעודת בדיקה מס' 7111901130
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: תואם עבודות חיפוי בע"מ
מענו	: צג ג' בנות 42 ראשון לציון
תאריך ההזמנה	: 21/04/21

תיאור המוצר

קירורנג קומפאונד המכונה ע"י המזמין: Polycure CC- Concrete Cure מבית ח.צ.ב טכנולוגיות מתקדמות.

פרטי הנטילה

תאריך קבלה: 21/04/21 הדוגמה נבחרה ע"י בא כח: המזמין מקום קבלה: מת"י ת"א

מהות הבדיקה

התאמה לדרישות ASTM C 309/93 : STANDARD SPECIFICATION FOR LIQUID MEMBRANE FORMING COMPOUNDS FOR CURING CONCRETE. שבסעיף מס' 6 "תכונות של עצירת המים": "WATER RETENTION PROPERTIES".
--

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.
--	--

מסקנות הבדיקה

המוצר נמצא מתאים לדרישות התקן שנבדקו ב"מהות הבדיקה". פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
--

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: רועי אוסטין

רועי אוסטין
מ"מ ראש ענף מוצרי הבניין
מכון התקנים הישראלי

תפקידו: מ"מ ראש ענף מוצרי הבניין

13/6/21

תעודת בדיקה מס' 7111901130

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

המסקנה	הדרישה לפי ASTM C309-93	ממוצע	דוגמה מס'			יחידה	מס' סעיף שיטת הבדיקה	מס' סעיף (דרישה)
			3	2	1			מס' סעיף שיטת (*) בדיקה
מתאים	מקסי' 0.550	0.536	0.540	0.546	0.523	ק"ג למ"ר במשך 72 שעות	תכונות של עצירת מים	6 10.1

(*) שיטת הבדיקה נמצאת ב- ASTM C 156 :

"TEST METHOD FOR WATER RETENTION BY CONCRETE CURING MATERIALS".

הערה: הבדיקה בוצעה לפי מינון: ל- 1 מ"ר – 400 גר' של קיורינג קומפאונד.

חשבונית/

תל-אביב/ 13/06/21 קיורינג קומפאונד