

דין וחשבון מס' 7411906750/1  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

## פרטי ההזמנה

שם המזמין :	קיורמקס בע"מ
מענו :	רח' המלאכה 3, נשר
תאריך ההזמנה :	01/08/2024

## תאור המוצר

פריימר מקשר בין בלוק גבס לאריח  
הדגם הנבדק : CURMAX B1  
דבק להדבקה אריחים , כינוי : C2FT-S1  
בלוק גבס ירוק

## פרטי הנטילה

המדגם בוצע בתאריך : 27/08/24 הנוטל : בא כח המזמין  
שם החברה : ח.ב קיורמקס בע"מ  
גודל המדגם : 1 בלוק גבס ירוק , אריזת פריימר, שק דבק סגור

## מהות הבדיקה

לפי שיטה התקן הישראלי 4004 חלק 1 (ספטמבר 2010) דבקים לאריחים : הגדרות ודרישות.  
בסעיפים : 1.א-(1) : חוזק ראשוני של הידבקות במתיחה.

	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	דו"ח זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה
--	--	--

## מסקנות הבדיקה

כללי :  
תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2 .

שם המאשר : זהר פסיק

תפקידו : ראש מדור חומרי איטום וציפויים

שם הבודק : איגור אלפרין

תפקידו : טכנאי בודק

05/09/2024

## תוצאות הבדיקה

הערות	תוצאות הבדיקה		יחידות	תכונה נבדקת	מס' סעיף
	ממוצע	מינ'			
כשל בשכבות הבלוק ראה תמונה	0.47	0.41	מגפ"ס	חוזק ראשוני של הידבקות במתיחה	1 א' (1)*

## תמונות המוצר



\* - לפי דרישות התקן האריחים בעלי ספיגות עד 0.2% (אריחי גרניט פורצלן).  
 \*\* - לפי דרישות התקן האריחים בעלי ספיגות  $(15 \pm 3)\%$ .